採水地点		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
採水年月日		R4.4.6	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.23	R4.9.13	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.7
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	7.1	7	7.1	7.1	7	7	7.1	7.1	7.2	7	7.1	7.7
BOD（生物化学的酸素要求量）	20mg/L以下	1	1.7	17	15	4.8	26	1.3	14	14	12	18	1.4
COD（化学的酸素要求量）	40mg/L以下	不検出	不検出	45	70	21	81	54	59	76	57	53	30
浮遊物質量（SS）	–	不検出	不検出	22	2.2	2	2.7	1.1	1.3	0.6	0.8	5.3	1
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
鉛	0.01mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
砒素	0.01mg/L以下	–	–	–	–	0.003	–	–	–	–	–	–	–
全シアン	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
クロロエチレン	0.002mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出