

採水地点		上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	新上流井戸	新上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸
採水年月日		R7.4.2	R7.5.7	R7.6.5	R7.7.8								
検査項目（単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	－	－	－	－	－								
BOD（生物化学的酸素要求量）	－	1.5	0.9	0.6	2.1								
COD（化学的酸素要求量）	－	5.5	5.5	3.6	4.6								
浮遊物質（SS）	－	－	－	－	－								
アルキル水銀化合物	不検出	－	－	－	－								
総水銀	0.0005mg/L以下	－	－	－	－								
カドミウム	0.003mg/L以下	－	－	－	－								
鉛	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
六価クロム	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
砒素	0.01mg/L以下	0.017	0.016	0.023	0.019								
全シアン	不検出	－	－	－	－								
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	－	－	－	－								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－								
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－								
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－								
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－								
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	－	－	－	－								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	－	－	－	－								
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	－	－	－	－								
チウラム	0.006mg/L以下	－	－	－	－								
シマジン	0.003mg/L以下	－	－	－	－								
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	－	－	－	－								
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
セレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－								
クロロエチレン	0.002mg/L以下	－	－	－	－								