採水地点		下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸	下流井戸
採水年月日		R7.4.2	R7.5.7	R7.6.5									
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	–	–	–									
BOD（生物化学的酸素要求量）	–	不検出	不検出	不検出									
COD（化学的酸素要求量）	–	3.3	2.4	1.5									
浮遊物質量（SS）	–	–	–	–									
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–									
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–									
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–									
鉛	0.01mg/L以下	–	–	–									
六価クロム	0.05mg/L以下	–	–	–									
砒素	0.01mg/L以下	–	–	–									
全シアン	不検出	–	–	–									
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–									
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–									
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–									
ジクロロメタン	0.01mg/L以下	–	–	–									
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–									
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–									
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–									
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–									
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–									
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–									
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–									
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–									
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–									
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–									
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–									
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–									
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	–	–	–									
クロロエチレン	0.002mg/L以下	–	–	–									