採水地点		上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	新上流井戸	新上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸
採水年月日		R7.4.2	R7.5.7	R7.6.5	R7.7.8	R7.8.20	R7.9.10	R7.10.8	R7.11.6	R7.12.3	R8.1.8	R8.2.5	
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	
BOD（生物化学的酸素要求量）	–	1.5	0.9	0.6	2.1	2.1	0.7	不検出	0.5	1.2	0.7	0.9	
COD（化学的酸素要求量）	–	5.5	5.5	3.6	4.6	8.7	3.8	4.6	5.1	3.5	2.8	2.4	
浮遊物質量（SS）	–	–	–	–	–	33	–	–	–	–	–	–	
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
鉛	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
六価クロム	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
砒素	0.01mg/L以下	0.017	0.016	0.023	0.019	0.014	0.011	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	
全シアン	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
クロロエチレン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	