採水地点		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
採水年月日		R7.4.2	R7.5.7	R7.6.5	R7.7.8	R7.8.20	R7.9.10	R7.10.8	R7.11.14	R7.12.3	R8.1.8	R8.2.5	
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	6.8	7.5	7.5	7.1	7	7	7.4	7.5	8.2	6.9	8.2	
BOD（生物化学的酸素要求量）	20mg/L以下	2.2	8.6	8.4	0.9	0.6	不検出	4.6	8.4	4.2	7.1	4.8	
COD（化学的酸素要求量）	40mg/L以下	16	1	2.4	19	6	3.9	5.2	7.3	7.6	11	11	
浮遊物質量（SS）	–	0.7	1.9	0.6	1.2	不検出	不検出	0.8	1	不検出	不検出	不検出	
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
鉛	0.01mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
六価クロム	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
砒素	0.01mg/L以下	–	–	–	–	0.009	–	–	–	–	–	–	
全シアン	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
クロロエチレン	0.002mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	